

КОФРАЖИСТ ПАДА ОТ СТЬЛБА

I. Обстоятелства

Трудовата злополука възниква на територията на строителен обект „Животновъдна ферма за едри преживни животни“, на който се извършват довършителни работи. По данни на работодателя и от писмените обяснения, дадени от работник на строителното дружество и пряк свидетел на инцидента, е установено, че пострадалото лице е декофрирало бетонен пояс на стена на санитарно-битово помещение. Изградената стена е на височина около 3 метра, поради което за да извърши декофрирането, пострадалият е използвал двураменна стандартна дървена стълба. Преди настъпване на инцидента той е свалил гредата от кофража и я подал на колегата си, който я поставил на земята. В момента, в който се обръща към стената, вижда падналия от стълбата пострадал на циментовия под. В писмените си обяснения прекият свидетел на инцидента е посочил, че колегата му е паднал от стълбата без да е направил опит да се задържи, като уточнява, че стълбата не е паднала и не се е подхлъзвал. Пострадалият е бил с работно облекло и предпазна каска, която е отхвъркнала при падането и вследствие, на което получава травма на главата. Откаран е в МБАЛ в безсъзнание и по-късно настъпва неговата смърт.

При проверката инспекторите са установили, че пострадалият има сключен трудов договор с дружеството на длъжност „кофражист“ и са му проведени начален и инструктаж на работно място. От представената в обекта книга за ежедневен инструктаж е установено, че в деня на инцидента на лицето е проведен такъв.

II. Причини за злополуката, нарушени нормативни актове и лица допуснали нарушения:

1. При проверка на представената документация по оценката на риска, която обхваща етапите на договореното строителство /извършване на бетонови работи/ в обобщената оценка на риска за дейност „бетонови работи“ е оценен в рамките на степен II, като неголям, а рискът при падане, подхлъзване и загуба на равновесие като умерен риск, но с оглед настъпилия трудов инцидент – при извършване на декофриране на бетонен пояс на стена на санитарно-битови помещения се откроява като риск от по-висока степен. С това е нарушен чл.16, ал.1, т.1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд във връзка с чл.3, т.5 от Наредба №5 за реда, начина и периодичността на извършване на оценката на риска.

2. При проверката не са представени доказателства, че работодателят е запознал работещите на строителната площадка, с извършената оценка на риска за безопасността и здравето на работещите и предприетите мерки за отстраняване и намаляване на риска. Предвид това е установено, че работодателят не е предоставил на работещите на строителния обект информация за рисковете за здравето и безопасността, и предприетите мерки за отстраняване и намаляване на риска. С това е нарушен чл.19, ал.1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ДВ от 124 от 1997г./.

3. При извършените проверки по работни места и документи бяха изискани от строителя, инструкции за безопасност и здраве за извършваните строителни и монтажни работи /кофражни и декофражни работи/, съобразно конкретните условия на строителната площадка по видовете СМР. Представени са разработени и утвърдени от работодателя инструкции, но е установена липсата на инструкция за безопасна работа при извършване на декофраж. С това е нарушен чл.16, т. 1, “в” от Наредба №2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

4. При проверката е установено, че за извършване на декофрирането на бетонния пояс на стена на санитарно-битови помещения, пострадалото лице е използвало преносима двураменна стандартна дървена стълба, за да свали кофражната греда. С това е нарушен чл.101, т.3 от Наредба №2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

5. На строителния обект в с. Дерманци не е осигурена аптечка с медикаменти за оказване на първа долекарска помощ. С това е нарушен чл. 244 от Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места при използване на работното оборудване / ДВ бр.88/1999 год./.

Констатирани са и други нарушения на трудовото законодателство, нямащи пряко отношение към станалия трудов инцидент.

III. Предприети мерки:

Съставени са 2 броя АУАН-и за цитираните нарушения в т.3 и т.4 и са приложени принудителни административни мерки за всички констатирани, по време на проверката, нарушения.