

ЕЛ. ТЕХНИК ЗАГИВА ПРИ РЕМОТ НА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ

I. Обстоятелства

В денят на злополуката пострадалият, изпълняващ длъжността „ел. техник и поддръжка“, е подменял дефектирали елементи на улично осветление, монтирано на бетонен стълб на височина около 5,20 метра. Тази дейност пострадалият е извършвал посредством сгъваема еднораменна стълба, която е била разпъната на дължина около 6,50 метра.

В писмените си обяснения единият от присъствалите на инцидента - шофьор на високопроходим служебен джип, твърди, че същия ден отиват на работа за подмяна на лампи за уличното осветление. Впоследствие стълбата е разпъната до стълб в непосредствена близост до трафопост. Пострадалият изключва електрозахранването и с колегата си се качва по разпънатата стълба. Колегата му чува, че стълбата изщракала и вижда пострадалият да лежи неподвижен на асфалта.

При огледа на служебния автомобил на мястото на злополуката не са намерени лични предпазни средства - предпазен колан и защитна каска, необходими за извършване на възложената работа - работа по осветителни уредби на стълбове.

В деня на инцидента при извършването на ремонт на улично осветление загиналият работник е използвал колан, самоделно направен от автомобилен обезопасителен колан, и е бил без защитна каска. Коланът е намерен скъсан на разстояние около 4,50 метра от основата на стълба.

В медицинско свидетелство за смърт съдебният лекар е установил, че причина за смъртта са множествени травматични увреждания, несъвместими с живота, настъпили в следствие падане от височина. Установена е тежка съчетана гръдна и черепно-мозъчна травма.

II. Причини за злополуката, нарушени нормативни актове и лица, допуснали нарушения:

При извършената проверка на мястото на злополуката и по документи се установи, че:

1. Електрическите уредби и съоръжения на работодателя не се обслужват от правоспособен работник, т.е. от работник, притежаващ изискваната се за съответната работа квалификационна група за електробезопасност, в нарушение на чл. 281, ал. 3 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 6, т. 3 от Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V, в сила от 01.06.2005 г., обн. ДВ. бр. 21 от 11 Март 2005 г.

2. В длъжностната характеристика не е конкретизирана правоспособността, която се изисква за длъжността „ел. техник и поддръжка“, следователно е допуснато нарушение на чл. 8, ал. 1 от Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V, в сила от 01.06.2005 г., обн. ДВ. бр. 21 от 11 Март 2005 г., тъй като изискваната за съответната длъжност квалификационна група се записва в длъжностната характеристика.

3. В нарушение на чл. 165, ал. 1 от Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V, в сила от 01.06.2005 г., обн. ДВ. бр. 21 от 11 Март 2005 г., предоставените от работодателя лични предпазни средства на пострадалото лице не са регистрирани в дневник за защитните средства със записване името на лицето, което ги получава, датата на получаване, наименованието и модела на предпазното средство, фабричния (серийния) номер, ако има такъв, или инвентарния номер. Освен това разпоредбата изисква лицето - получател, да се подпише в дневника. Пострадалият не се е подписвал за получаването на предпазен колан и защитна каска - лични предпазни средства за работата му по осветителни уредби на стълбове.

4. Работодателят не е определил, въз основа на извършена оценка на риска, работните места и видовете работа, при които се използват лични предпазни средства, съгласно чл. 4 от Наредба №3 за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място (обн. в ДВ бр. 46/2001, изм. бр. 40/2008 г.), като има предвид неизчерпателния списък на дейности, които могат да изискват прилагане на лични предпазни средства, посочени в приложение № 1; неизчерпателния списък

на лични предпазни средства, посочени в приложение № 2; таблицата за части на тялото на работещите, изложени на рискове, посочена в приложение № 3. Така е нарушил чл. 17, ал. 1 от цитираната Наредба №3.

5. Загиналият работник е допуснат да подменя дефектирали елементи на улично осветление, монтирано на бетонен стълб на височина около 5.20 м, без изискващите се за тази работа лични предпазни средства - предпазен колан и защитна каска, които да отговарят на нормите и изискванията за осигуряване на безопасност и опазване на здравето, с което е нарушил чл. 246, ал. 2 от Наредба № 7 от 23 септември 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване /обн. в ДВ бр.88/99 г., посл. изм. и доп./, във връзка с чл. 2 от Наредба №7/23.09.1999 г. и чл. 251 от Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V, в сила от 01.06.2005 г., обн. ДВ., бр. 21 от 11 Март 2005 г.

6. Проведените периодични инструктажи за първото и второто полугодие на 2016 г. на служителите, в т.ч. и на пострадалия, не са документирани в книга за инструктаж по образец, съгласно Приложение № 1 към чл. 11, ал. 5 от Наредба № РД-07-2 за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд – обн. ДВ бр. 102/2009 г., а в отделни списъци.

7. Работодателят не е определил писмено видовете обучения и инструктажи, в нарушение на чл. 2, ал. 2, т. 1 от Наредба № РД-07-2 за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия (обн. в ДВ, бр.102/2009 г. и изм. бр. 25/2010 г.).

8. Работодателят не е определил лицата, които ще бъдат обучавани и/или инструктирани, в нарушение на чл. 2, ал. 2, т. 2 от Наредба № РД-07-2 за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия (обн. в ДВ, бр.102/2009 г. и изм. бр.25/2010 г.).

9. Работодателят не е определил писмено програма за провеждане на обучението и/или инструктажа, в нарушение на чл. 2, ал. 2, т. 3 от Наредба № РД-07-2 за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия (обн. в ДВ, бр. 102/2009 г. и изм. бр. 25/2010 г.).

10. В нарушение на чл. 13, ал. 2 от Наредба № РД-07-2 за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия (обн. в ДВ, бр. 102/2009 г. и изм. бр. 25/2010 г.) на пострадалия не е проведено обучение по правилата за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, каквото трябва да се провежда на всеки работник или служител, работата на който е свързана с използване, обслужване и поддържане на машини и други технически съоръжения или е зает в дейности, създаващи опасност за здравето и живота на хора, независимо от тяхната подготовка, образование, квалификация и трудов стаж, по същата или друга професия.

Констатирани са и други нарушения на трудовото законодателство, нямащи пряко отношение към станалия трудов инцидент.

III. Предприети мерки:

Съставен е АУАН за цитираното нарушение в т. 5 и са приложени принудителни административни мерки за всички констатирани, по време на проверката, нарушения.