



Паднал в асансьорна шахта

Г.Д.В., на 22 г., е бил нает от представител на фирма „Х“, гр. Пловдив да почисти шестия етаж на новострояща се сграда от строителни отпадъци. По неизяснени причини пада в необезопасена асансьорна шахта. При огледа инспекторите са установили, че на всички етажни отвори на асансьорната шахта е имало само по едно перило, т.е. не са били обезопасени според изискванията.

Съставен и връчен е Акт за спиране и са поставени знаци, забраняващи извършването на строително-монтажните дейности на мястото на злополуката.

За констатираните нарушения са приложени принудителни административни мерки. Съставени и връчени са два акта за установяване на административни нарушения.