

Фатално поразен от волтова дъга

На 11.12.2024 г. при монтаж на покривна конструкция, З.А., без трудов договор, е трябвало да придържа греда, докато колегите му я закрепят трайно. Използвал е метална тръба от тръбно скеле, стъпил върху метална стълба. Вдигайки тръбата, З.А. доближава (нарушава габарита) с нея преминаващия далекопровод (20kV). Образувалата се волтова дъга поразява З.А. и води до летален изход.

Работодателят е допуснал грубо нарушение на правилата за безопасна работа, като при съществуващи (действащи) електропроводи, не е осигурил преди началото на строително-монтажните действия бариери (ограждения) и/или знаци и сигнали така, че да се гарантира безопасно разстояние до тях.