

Поразен от електричество

На 27.02.2025 г. И.Г.Т. - огняр, е намерен от свой колега паднал до електрическо табло. По дланите и пръстите на починалия са забелязани явни следи от изгаряне. Вратата на ел. табло е била широко отворена с висящ отключен катинар. Ключа за табло се е съхранявал от пострадалият. Не може да се докаже по категоричен начин, кое е наложило табло да се отвори. Няма преки свидетели на инцидента. По данни от съдебния лекар, лицето е починало, вследствие от токов удар. Притежавал е втора квалификационна група по електро безопасност. Застрахован е за риска „трудова злополука“. За него е документиран периодичен инструктаж по безопасност и здраве.

Възложено му е да следи за изправността на преносимите ръчни ел. инструменти и да извършва оглед за неизправности по сградата и всички съоръжения в двора на училището всекидневно, като при наличие на проблем да сигнализира директора и взема мерки за отстраняването им, както и да извършва ежедневни прегледи за техническото състояние на осветлението, електрическата мрежа на училищния инвентар, в т.ч. подмяна на ел. ключове, контакти, звънци и други, монтиране и изпробване на осветителни тела и др.

Води се следствие от ОД на МВР.